






Infokoder vid avvikelser

Den fjärrävlästa vattenmätaren signalerar vid extraordinär förbrukning. Du ser att det är en avvikelse när en infokod visas på mätarens display.

-  Läckage/Leak indikerar att det finns ett läckage. Det kan vara ett tecken på en läckande kran eller toalett.
-  Rörbrott/Burst indikerar att ett rör är skadat.
-  Torr/Dry signalerar att mätaren inte är vattenfylld.
-  Omvänd/Reverse visar att vatten flödar genom mätaren i fel riktning.
-  Manipulering/Tamper visar att mätaren utsatts för yttre åverkan.



Infokoderna visas på mätarens display.
Koden kan visas som text eller en symbol.

Om infokoderna "Läckage" eller "Rörbrott" visas tar du kontakt med vvs-firma.

Infokoderna försvinner när händelsen som aktiverat infokoden inte längre existerar. Till exempel försvinner "Läckage" när vattnet har stått stilla i en timme, "Rörbrott" försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå och "Torr" försvinner när mätaren mäter vatten och inte längre är tom.

Om vattenmätaren

Miva installerar fjärrävlästa vattenmätare hos alla kunder. Mer information om mätaren och bytet hittar du på miva.se/vattenmätare.

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se

Öppettider: måndag kl 9.00–15.00, tisdag–fredag kl 9.00–13.00

Felanmälan: 0660-330 330

Webbplats: www.miva.se

Besöksadress: Sjögatan 4, Örnsköldsvik

En del av **ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN**

miva 